

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ II (EXTREMADURA)

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2007

El titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento reglamentario, el suceso notificable consistente en una pérdida de agua de refrigeración a los cambiadores de calor del sistema de refrigeración de la piscina de combustible de la Unidad II, ocurrida a las 13:00 horas de hoy.

La central, que actualmente se encuentra en parada de recarga, está realizando las maniobras necesarias para recuperar la otra bomba de agua de refrigeración de componentes, que en el momento de la incidencia se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. Según ha comunicado la instalación, se espera recuperarla en las próximas horas, sin que se superen los límites de temperatura del agua de la piscina establecidos en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

Este suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente.