CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

NOTA DE PRENSA

ASUNTO: **INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA (BURGOS)**

FECHA : **26 DE SEPTIEMBRE DE 2006**

El titular de la Central Nuclear de Garona ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 10:21 horas de hoy se ha producido una parada automática del reactor con comportamiento correcto de los equipos de seguridad.

Durante la realización de unos trabajos de mantenimiento de un componente eléctrico en el sistema de limpieza de agua del reactor, se produjo una falta de tensión en la barra de alimentación eléctrica a algunos equipos, entre otros una bomba de recirculación del refrigerante del reactor y una bomba de agua de alimentación, disminuyendo consecuentemente el nivel de agua del reactor.

El diseño de la planta prevé que en el caso de que se detecte una bajada de nivel de agua, se produzca de forma automática la parada de la central, como así ha ocurrido.

El titular de Santa María de Garoña ha analizado la causa de la parada, y se dispone a comenzar el proceso de arranque durante la tarde de hoy.

El suceso no ha supuesto un riesgo para los trabajadores, la población, ni el medio ambiente, y ha sido clasificado de forma preliminar en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) con el Nivel 0, es decir, “Por debajo de la escala, sin trascendencia para la seguridad”.