

NOTA DE PRENSA

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA (BURGOS)

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2006

El titular de la Central Nuclear Santa M^a de Garoña ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el suceso notificable consistente en una parada no programada de la central, ocurrido a las 8:28 h de hoy.

Estando la central funcionando al 65% de su potencia, a la que se había bajado desde el 100% habitual para realizar un cambio periódico de secuencia de barras de control, actuó una protección del generador eléctrico por señal de rechazo de carga eléctrica.

Todos los sistemas de la central han actuado correctamente según lo previsto y todos los parámetros de la central están estabilizados.

El titular está analizando si esa actuación se debió a una perturbación real de la red eléctrica exterior o a un fallo interno.

Una vez averiguada la causa, y corregida si se trata de un fallo interno, el titular planea arrancar la planta y conectarla de nuevo a la red.

El suceso no ha supuesto riesgos para los trabajadores, la población o el medio ambiente y ha sido clasificado provisionalmente en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) con el Nivel 0, es decir, "Por debajo de la escala, sin trascendencia para la seguridad".