

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA (BURGOS)

FECHA: 23 DE MARZO DE 2007

El titular de la central nuclear de Santa María de Garoña ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el suceso notificable consistente en la parada no programada de la central, ocurrida a las 14:21 horas de hoy.

Este hecho se produjo durante el acoplamiento de la planta a la red eléctrica para la realización de pruebas, tras finalizar la parada programada para la recarga del combustible. El titular detectó un aumento de la temperatura de la atmósfera del generador y procedió a reducir la carga de potencia para desacoplarse de la red e inspeccionar las causas. Una vez subsanadas las mismas, la central reiniciará el programa de arranque.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).