



SUCESOS EN CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS ENERO-JUNIO 2015

NIVEL	<u>Esca la internacional de sucesos nucleares y radiológicos</u>	Nº DE SUCESOS
7	Accidente grave	-
6	Accidente importante	-
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance	-
4	Accidente con consecuencias de alcance total	-
3	Incidente importante	-
2	Incidente	-
1	Anomalía	2
0	Por debajo de la esca la SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD	39
Total:		41

DETALLE POR TRIMESTRES (AÑOS 2011-2015):



DESGLOSE DE SUCESOS POR CRITERIO DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA IS-10:



CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN:

B	Salud y seguridad laboral	Accidentes laborales	2
D	Especificaciones de funcionamiento	Incumplimientos	11
		Condición no permitida	5
		Superación de límites	3
		Entrada en secuencia de parada	2
E	Operación	Incendios con actuación PCI	2
		Inundaciones internas	2
F	Sistemas de seguridad	Disparos del reactor	1
		Actuaciones de sistemas de seguridad	2
		Deficiencias en sistemas de seguridad	6
G	Otras situaciones de riesgo	Pérdidas de comunicaciones	3
H	Sucesos internos	Sucesos externos	1

NOTIFICACIONES POR CENTRALES NUCLEARES:

