



SUCESOS EN CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS ENERO-MARZO 2018

NIVEL	Escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos	Nº DE SUCESOS
7	Accidente grave	-
6	Accidente importante	-
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance	-
4	Accidente con consecuencias de alcance total	-
3	Incidente importante	-
2	Incidente	-
1	Anomalía	-
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD	6
Total:		6

DETALLE POR TRIMESTRES (AÑOS 2011-2018):




DESGLOSE DE SUCESOS POR CRITERIO DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA IS-10:



CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN:

B	Salud y seguridad laboral	Accidentes laborales	0
D	Especificaciones de funcionamiento	Incumplimientos / Condición no permitida	1
		Superación de límites	0
		Entrada en secuencia de parada	0
E	Operación	Paradas no programadas	2
		Incendios con actuación sistemas PCI	0
		Anomalías comunicadas a juicio de explotador	2
F	Sistemas de seguridad	Paradas automáticas del reactor	0
		Actuaciones de sistemas de seguridad	1
		Deficiencias en sistemas de seguridad	0
G	Otras situaciones de riesgo	Pérdidas de comunicaciones	0
H	Sucesos internos	Sucesos externos	0

NOTIFICACIONES POR CENTRALES NUCLEARES:



HISTÓRICO DE SUCESOS NOTIFICADOS POR LAS CENTRALES Y CLASIFICADOS DE ACUERDO A LA ESCALA INES

