

## ISN 24H

### Información sobre Fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca) – INES 0

05 de agosto de 2015

---

El titular de la instalación ha comunicado la activación del Sistema de Alarma de Criticidad (SAC) y la consiguiente parada, de acuerdo con el diseño, de las unidades de extracción y climatización del sistema de ventilación y aire acondicionado.

Tras investigar las causas del suceso, el titular identificó que el mismo se había debido a una falsa alarma, cuya causa fue un fallo en la alimentación eléctrica del sistema SAC.

La fábrica se encontraba en su periodo anual de parada de la actividad productiva, sin movimiento de material nuclear, ni trabajos relacionados con el sistema afectado.

El suceso no ha tenido consecuencias en la instalación ni ha supuesto ningún riesgo para los trabajadores ni para el público ni para el medio ambiente.