

ANEXO III
FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO
NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1 H)

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	C. N. ALMARAZ II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	23/02/2016 12:51h
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Mientras se estaban realizando tareas de drenaje de los circuitos de refrigeración en el 4DG, con este inoperable (asignado 5DG a barra 2A4), se produce actuación del Sistema de Detección de Incendio debido a un conato de incendio en el pupitre mecánico del motor SIR del 4DG, que es sofocado antes de 3 minutos por el personal que estaba realizando las tareas descritas.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	El conato ha sido sofocado y eliminado todos los puntos calientes existentes alrededor del mismo.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	1. Retén de bomberos permanecen vigilando la zona
SITUACIÓN ACTUAL	
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)
<p>Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.</p>	

