

## ISN 24H

### Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres) – INES 0

10 de mayo de 2016

---

El titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) ha comunicado, siguiendo el procedimiento reglamentario, que se han declarado inoperables los monitores de radiación de actividad de gases y partículas del recinto de contención a causa de la parada de la bomba asociada a estos monitores.

El titular, siguiendo los criterios para la aplicación de la secuencia de parada cuando lo requieran las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), preparó la secuencia de parada aunque no fue necesario iniciar la misma ya que se corrigió la anomalía que afectaba a la bomba y se puso en marcha la misma desde la sala de control, volviéndose a declarar operables los monitores.

La planta se encuentra al 100% de potencia con los monitores operables.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medioambiente.