

ISN 24 HORAS

Información sobre la central Santa M^a de Garoña (Burgos) – INES 0

13 de mayo de 2016

El titular de la instalación ha notificado al CSN que los días 11 y 12 de mayo se ha superado en 3 minutos el tiempo máximo establecido para realizar una ronda horaria de vigilancia contra incendios en la zona de barras eléctricas, requerida en el Manual de Requisitos de Parada (MRP).

En todo momento los medios de detección y extinción de incendios de la zona se han mantenido operables.