

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)**

INSTALACIÓN	ASCO II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	23/05/2016 10:20 h. AM
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	DURANTE LA RECARGA, LA CONCENTRACIÓN DE BORO DESCENDE LIGERAMENTE A LO ESPECIFICADO EN ILON (2600 PPM). SE PARA LA CARGA DE COMBUSTIBLE Y SE PROCEDE A UNA BORACIÓN PARA RESTABLECER LA CONCENTRACIÓN DE BORO.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN, LA CONCENTRACIÓN DE BORO ES SUPERIOR A LO ESPECIFICADO (2600 PPM), EN TODOS LOS PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	
SITUACIÓN ACTUAL	
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.