

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	VANDELLÓS II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	16/09/2016 13:45 h. PM
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	EN LA TOMA PERIÓDICA DE MUESTRAS DE AGUA DE LOS SUMIDEROS DE LA CONTENCIÓN, SE HA DETECTADO PRESENCIA DE TRAZAS DE FOSFATOS. TRAS INSPECCIÓN REALIZADA PARA DETERMINAR SU ORIGEN SE HA DETECTADO UNA LIGERA PÉRDIDA EN UNO DE LOS 12 CONTENEDORES DE ADITIVO PARA EL ROCIADO QUE CONTIENEN ESE PRODUCTO EN EL INTERIOR DE LA CONTENCIÓN.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	PLANTA ESTABLE AL 100% DE POTENCIA TÉRMICA NUCLEAR
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	SE DECLARÓ INOPERABLE EL SISTEMA DE ADITIVOS PARA EL ROCIADO. SE HA RELLENADO EL CONTENEDOR AFECTADO HASTA EL NIVEL ESPECIFICADO Y REVISADO EL RESTO DE CONTENEDORES. EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN TODOS LOS CONTENEDORES SE ENCUENTRAN LLENOS DE FOSFATO Y SE HA RESTAURADO LA OPERABILIDAD DEL SISTEMA
SITUACIÓN ACTUAL	PLANTA ESTABLE AL 100% DE LA POTENCIA TÉRMICA NUCLEAR
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.