

ISN 24H

Información sobre central nuclear Cofrentes (Valencia) – INES 0

20 de enero de 2017

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha informado al CSN a las 17:10 siguiendo los procedimientos reglamentarios, que en la noche del jueves al viernes, el emplazamiento de la central se encontraba en unas condiciones meteorológicas adversas debido a fuertes nevadas en la zona.

Como consecuencia de este temporal se produjeron oscilaciones en la tensión en la red exterior de 138 kV que provocaron la indisponibilidad durante 3 minutos del arranque automático de la bomba de servicios esenciales. Posteriormente se produjo el arranque y acoplamiento automático en dos ocasiones del generador diésel de la división III, que tras el segundo arranque queda en servicio.

La central se encuentra estable en operación a potencia, monitorizando el funcionamiento de los sistemas y se están gestionando conjuntamente con Protección Civil y la Guardia Civil las medidas oportunas para garantizar el acceso normal a la planta.

El suceso no ha supuesto riesgo alguno ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.