

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	C N COFRENTES
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	23/07/2017 14:45 h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	ALARMA DE FUEGO EN PLANTA +4200 DEL EDIFICIO AUXILIAR PROVOCADA POR EL DISPARO DEL INTERRUPUTOR DE ALIMENTACIÓN AL VENTILADOR T41CC102. EL PERSONAL DESPLAZADO A LA ZONA NO APRECIA HUMO NI FUEGO, SOLAMENTE UN OLOR A PLASTICO RECALENTADO
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	SUBIENDO POTENCIA SEGÚN PROGRAMA DESPUES DE BAJADA AL 80% PARA REESTRUCTURACIÓN DE BARRAS DE CONTROL.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	SE DEJA EL INTERRUPUTOR ABIERTO Y SE AVISA AL RETEN DE MANTENIMIENTO ELECTRICO. SE HA ARRANCADO LA UNIDAD CC104 QUE ESTABA DE RESERVA.
SITUACIÓN ACTUAL	
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.