

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA  
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	C N COFRENTES
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	30/09/2017 9:55h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	<p>ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIO AUXILIAR DEBIDA A LA PRESENCIA DE HUMOS EN CUBICULO DONDE SE ENCUENTRA UNO DE LOS MOTORES DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DEL AGUA DEL REACTOR.</p> <p>SE ACTIVA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, QUE CONFIRMA PRESENCIA DE HUMO PROCEDENTE DEL MOTOR, DESCONECTÁNDOLO ELÉCTRICAMENTE Y RESOLVIENDO LA ANOMALÍA</p>
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	LA PLANTA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE RECARGA. NO SE ESTABAN REALIZANDO TRABAJOS EN LA ZONA
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	SE PARA EL MOTOR AFECTADO Y SE CONECTA EL MOTOR REDUNDANTE.
SITUACIÓN ACTUAL	
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.