

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	C N COFRENTES
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	30/09/2017 9:55h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIO AUXILIAR DEBIDA A LA PRESENCIA DE HUMOS EN CUBICULO DONDE SE ENCUENTRA UNO DE LOS MOTORES DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DEL AGUA DEL REACTOR. SE ACTIVA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, QUE CONFIRMA PRESENCIA DE HUMO PROCEDENTE DEL MOTOR, DESCONECTÁNDOLO ELÉCTRICAMENTE Y RESOLVIENDO LA ANOMALÍA
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	LA PLANTA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE RECARGA. NO SE ESTABAN REALIZANDO TRABAJOS EN LA ZONA
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	SE PARA EL MOTOR AFECTADO Y SE LE QUITA LA TENSIÓN
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	