

ISN 24H

Información sobre central nuclear de Cofrentes (Valencia) – INES 0

23 de enero de 2018

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que el día 22 de enero de 2018, con la planta operando en condiciones de operación a potencia, se produjo el arranque automático del generador diésel de la división 3, como consecuencia de una perturbación en la red eléctrica exterior de 138kV, provocada por motivos ajenos a la central.

Tras el arranque del generador diésel se ha verificado su correcto funcionamiento y se ha mantenido en servicio hasta que se han realizado las comprobaciones necesarias para proceder a la normalización de la alimentación eléctrica.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas, para la instalación, ni para el medio ambiente.