

## ISN 24H

### **Información sobre la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) – INES 0 (provisional)**

**02 de febrero de 2018**

---

El titular de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), siguiendo el procedimiento establecido, ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que al efectuar un requisito de vigilancia, de carácter mensual, relacionado con la comprobación del funcionamiento del sistema de presurización de la sala de control, apareció una alarma de excesiva pérdida de carga en uno de los filtros del sistema. Esta señal está asociada a una posible colmatación de los filtros.

Una vez comprobada que la pérdida de carga en cada uno de los filtros estaba dentro de los valores especificados, el titular procedió a revisar el valor de tarado de actuación de esa alarma.

En la revisión posterior de los resultados correspondiente al mes anterior, realizada por el titular, se ha identificado que, aunque en aquella ocasión también apareció la misma alarma, no se comprobaron cada uno de los filtros. Esta omisión es la que ha motivado la comunicación al CSN.

El suceso no ha tenido consecuencias en la instalación ni ha supuesto ningún riesgo para los trabajadores ni para el público ni para el medio ambiente.