

## ISN 24H

### Información sobre central nuclear Almaraz I (Cáceres) – INES 0 (Preliminar)

**10 de febrero de 201**

---

El titular de la central nuclear de Almaraz ha informado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo los procedimientos reglamentarios, que durante <https://goo.gl/9Q2J9e> unas pruebas de manejo del contenedor de combustible gastado no se ejecutaron formalmente las vigilancias requeridas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (comprobación de temperatura y finales de carrera del puente grúa).

Las maniobras no se llevaron a cabo en ningún momento con el contenedor cargado de elementos combustibles gastados.

Se ha interrumpido el movimiento de dicho contenedor hasta la ejecución de los Procedimientos de Vigilancia requeridos.

El suceso no ha tenido ninguna incidencia para las personas, la instalación o el medio ambiente.