CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

| FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H) | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | **C N VANDELLOS II** |
| FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN | **02/03/2018**<br>**11:45 h.** |
| DESCRIPCIÓN DEL SUCESO | **LA C.N. VANDELLÓS II HA INICIADO UNA SECUENCIA DE PARADA NO PROGRAMADA PARA LLEVAR LA PLANTA A MODO 3 DE MANERA QUE SE DEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ACCEDER AL EDIFICIO DE CONTENCIÓN E IDENTIFICAR EL ORIGEN DE UN GOTEO QUE, CON LAS ACTUACIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO, NO SE HA PODIDO DESCARTAR QUE TENGA SU ORIGEN EN LA BARRERA DE PRESIÓN.**<br><br>**DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO EFECTUADO, ESTE LIGERO AUMENTO DEL CAUDAL DE APORTE A LOS SUMIDEROS, ESTÁ MUY POR DEBAJO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LAS ETF.** |
| SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN | **SE ESTA EN PROCESO DE BAJADA DE CARGA HASTA MODO 3 (DISPONIBLE CALIENTE)** |
| MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS | |
| SITUACIÓN ACTUAL | |
| ACTUACIÓN DEL CSN | **EL SUCESO, QUE NO HA TENIDO IMPACTO EN LOS TRABAJADORES, EL PUBLICO NI EN EL MEDIOAMBIENTE, SE CLASIFICA CON NIVEL 0 EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES (INES)** |

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.