

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA  
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	C N VANDELLOS II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	02/03/2018 11:45 h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	<p>LA C.N. VANDELLÓS II HA INICIADO UNA SECUENCIA DE PARADA NO PROGRAMADA PARA LLEVAR LA PLANTA A MODO 3 DE MANERA QUE SE DEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ACCEDER AL EDIFICIO DE CONTENCIÓN E IDENTIFICAR EL ORIGEN DE UN GOTEO QUE, CON LAS ACTUACIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO, NO SE HA PODIDO DESCARTAR QUE TENGA SU ORIGEN EN LA BARRERA DE PRESIÓN.</p> <p>DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO EFECTUADO, ESTE LIGERO AUMENTO DEL CAUDAL DE APORTE A LOS SUMIDEROS, ESTÁ MUY POR DEBAJO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LAS ETF.</p>
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	EN PROCESO DE BAJADA DE CARGA HASTA MODO 3 (DISPONIBLE CALIENTE)
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	
SITUACIÓN ACTUAL	
ACTUACIÓN DEL CSN	EL SUCESO, QUE NO HA TENIDO IMPACTO EN LOS TRABAJADORES, EL PÚBLICO NI EN EL MEDIOAMBIENTE, SE CLASIFICA CON NIVEL 0 EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.