

## Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona)

**03 de junio de 2018**

---

La central nuclear de Vandellós II (Tarragona) ha notificado, a las 08:45, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una prealerta de emergencia conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI) debido a un incendio de duración superior a 10 minutos que no ha afectado a los sistemas de seguridad y que ha provocado humo sin presencia de llama.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha activado, igualmente, su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE).

El incendio, ocasionado en un armario eléctrico situado en una sala contigua a uno de los generadores diésel, se produjo a las 08:35 y a las 09:05 los bomberos confirmaban que ya estaba sofocado.

A las 10:10 se procedió a declarar el fin de la situación emergencia.

La instalación, en el momento de la notificación, se encontraba en su programa de parada por recarga.

Este suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente y ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).