

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)

INSTALACIÓN	CN VANDELLÓS II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	24/07/2018 00:30. h
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	EL DÍA 21/07/2018 EN LA VIGILANCIA DE PARÁMETROS DE S.C. SE IDENTIFICA QUE UNA DE LAS INDICACIONES DE FLUJO NEUTRÓNICO DE RANGO EXTENDIDO, PRESENTA UNA DESVIACIÓN SUPERIOR AL 5% POR LO QUE SE DECLARA INOPERABLE EL CANAL. LA ANOMALÍA PODRÍA ESTAR PRESENTE DESDE LA ENTRADA EN MODO 3
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	LA PLANTA DE ENCUENTRA AUMENTANDO CARGA HASTA EL 100% TRAS LA RECARGA 22
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES PARA LA RESOLUCION DE LA DESVVIACIÓN EN LA INDICACIÓN DEL CANAL AFECTADO
SITUACIÓN ACTUAL	MODO 1 – 800 Mwe
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.

