

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA  
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	C N ALMARAZ II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	22/05/2018 10:15:00 h
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE GRUPO DIESEL 4DG, SE ACTIVA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, POR SALIDA DE HUMO DE LA ZONA DEL ESCAPE DEL MOTOR B DEL GRUPO 4DG.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	PLANTA OPERANDO AL 100%. SE HA PROCEDIDO AL DESACOPLO Y PARADA DEL GRUPO DIESEL 4DG
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	INVESTIGANDO LA CAUSA QUE ORIGINO LA SALIDA DE HUMO.
SITUACIÓN ACTUAL	PLANTA ESTABLE AL 100%
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.