

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	CENTRAL NUCLEAR ASCO II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	05/06/2018 05:20 h
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	SE DETECTA UN MAL FUNCIONAMIENTO DE LA TURBOBOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION PRINCIPAL 'A'. SE PROCEDE A PARAR LA PLANTA A MODO 2 PARA PROCEDER A SU REPARACION.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	EN CURSO ACCIONES PARA MANTENER LA PLANTA EN MODO 2
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	INTERVENCION EN LA TURBOBOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION 'A' PARA SU REPARACION.
SITUACIÓN ACTUAL	PLANTA EN MODO 2
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.