Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)–INES 0 - Ampliación

27 de mayo de 2018

En relación al incidente notificado por el titular de la central nuclear de Ascó II el pasado 25/05/18, y del cual el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó a través de nota de prensa en la mañana de hoy, siguiendo el procedimiento reglamentario, la central ha comunicado que se han vuelto a detectar nuevos valores anómalos (no reales) en uno de los dos canales que proporcionan indicación de flujo neutrónico.

Tras declarar inoperable el canal y haber realizado comprobaciones adicionales para determinar las causas de dichas oscilaciones, el titular llevará a cabo la reparación del mismo, para ello necesitará acceder al recinto de contención. Acción para la cual se debe llevar previamente la planta a situación de "parada caliente".

El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente, se clasifica como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66

Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)–INES 0

25 de mayo de 2018

El titular de la central nuclear de Ascó II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que en uno de los dos canales que proporcionan indicación de flujo neutrónico de rango extendido se ha detectado un valor que no era real. Este instrumento proporciona información en situación post-accidente y no tiene ninguna función en operación normal.

Tras comprobar la señal de este transmisor en el ordenador de proceso, se observa que esta indicación anómala se originó el 13/04/2018, habiéndose excedido por tanto el plazo de acción que las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento establecen para esta situación.

La planta se encontraba operando a potencia en el momento de la identificación del suceso. Tras haber realizado las pruebas pertinentes, el canal se encuentra ya operable.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente, se clasifica como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	**C N ASCO 2**
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	**25/05/2018 10:45:00 h.**
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	**EL INDICADOR DE FLUJO NEUTRONICO DE RANGO EXTENDIDO TXOO38, PRESENTA UNA INDICACIÓN NO REAL. LA INDICACIÓN ANÓMALA SE ORIGINÓ EL 13-04-2018. SE HA INCUMPLIDO LO DISPUESTO POR LAS ETF PARA ESTA SITUACIÓN.**
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	**PLANTA OPERANDO AL 100%. DE SU POTENCIA NOMINAL.**
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	**ESTAN EN CURSO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL INSTRUMENTO.**
SITUACIÓN ACTUAL	**PLANTA ESTABLE AL 100%**
ACTUACIÓN DEL CSN	**EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).**
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	