

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	ASCÓ 2
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	01/07/2019 10:23h
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	SE PRODUCE PARADA AUTOMÁTICA DE LA TURBINA PRINCIPAL QUE PROVOCA LA PARADA AUTOMÁTICA DEL REACTOR. EN CURSO INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS QUE HAN PROVOCADO DICHA PARADA.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	TODOS LOS SISTEMAS HAN ACTUADO CORRECTAMENTE SEGÚN DISEÑO. PLANTA ESTABLE EN CONDICIONES DE PARADA.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	EN CURSO INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA.
SITUACIÓN ACTUAL	PLANTA ESTABLE EN CONDICIONES DE PARADA.
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.