

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)

INSTALACIÓN	ASCÓ II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	07/01/2019 16:13 h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE ALARMA EN EL MONITOR DE RADIACIÓN DE GASES NOBLES DE LA CHIMENEA DE DESCARGA CONTINUA DE LA CENTRAL DURANTE ESCASOS SEGUNDOS. SIN IMPACTO EN LAS PERSONAS NI EN EL MEDIO AMBIENTE
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	
SITUACIÓN ACTUAL	PLANTA OPERANDO A POTENCIA (MODO 1).
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.