

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE PREALERTA DE EMERGENCIA NUCLEAR	
INSTALACIÓN	ASCÓ II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	11/05/2019 NOTIFICACIÓN AL CSN: 14:01 h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	PREALERTA DE EMERGENCIA NUCLEAR POR SUCESO INICIADOR 1.2.1: PERDIDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EXTERIOR (ENTRE LAS 13:36 H. Y 13:53 H.) SIN IMPACTO EN LAS PERSONAS NI EN EL MEDIO AMBIENTE
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	YA SE HA RECUPERADO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	
SITUACIÓN ACTUAL	LA PLANTA ESTA PARADA POR RECARGA, CON TODO EL COMBUSTIBLE EN LA PISCINA.
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)
<p>Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.</p> <p>El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.</p>	