

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)**

INSTALACIÓN	C N VANDELLÓS II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	04/04/2019 15:35 h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	SE PRODUCE PARADA AUTOMÁTICA DEL REACTOR Y DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, DEBIDO A LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL REACTOR POR BAJO CAUDAL EN EL LAZO 2
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	LA PLANTA ESTÁ ESTABLE EN MODO 3. TODOS LOS SISTEMAS HAN FUNCIONADO CORRECTAMENTE.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	SE ESTÁ EN FASE DE INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DEL SUCESO
SITUACIÓN ACTUAL	
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.