

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	C N VANDELLÓS II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	06/04/2019 05:15 h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	DURANTE LAS TAREAS DE INSPECCIÓN TRAS LA PARADA NO PROGRAMADA DEL 04-04-19, EN CONDICIONES DE ESPERA CALIENTE, SE IDENTIFICA UN LIGERO GOTEO EN LA LÍNEA DE DRENAJE DEL GENERADOR DE VAPOR B.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	SE ESTÁ EN PROCESO DE LLEVAR LA PLANTA DE MODO 3 (DISPONIBLE CALIENTE) A MODO 5 (PARADA FRÍA)
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	LLEVAR LA PLANTA A MODO 5 PARA SUBSANAR LA DEFICIENCIA DETECTADA
SITUACIÓN ACTUAL	
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.