

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA  
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	C N VANDELLÓS II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	17/04/2019 01:43 h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	PARADA NO PROGRAMADA, DEBIDO A LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL REACTOR POR BAJO NIVEL EN EL GENERADOR DE VAPOR 'C' DURANTE LAS TAREAS DE NORMALIZACION DE LA INSTRUMENTACION DE CONTROL.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	LA PLANTA ESTA ESTABLE EN MODO 3 (DISPONIBLE CALIETE).
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	SE ESTA EN FASE DE INVESTIGACION Y CONFIRMACION DE LAS CAUSAS DEL SUCESO.
SITUACIÓN ACTUAL	
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.