

## ISN 24H

### Información sobre central nuclear de Cofrentes (Valencia) – INES 0 Preliminar

19 de abril de 2019

---

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que ayer 18 de abril, con la planta operando en condiciones nominales, se produjo el arranque de uno de los generadores diésel de emergencia.

El arranque se produjo durante la normalización de la alimentación eléctrica a la barra de la que cuelga dicho generador diésel, tras haber finalizado la prueba mensual de operabilidad del mismo.

El titular ha comprobado la respuesta correcta de la planta durante el transitorio y ha normalizado la situación de la planta.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas, para la instalación, ni para el medio ambiente.