

<b>FORMULARIO DE SUCESO NOTIFICABLE MEDIANTE INFORME DE 30 DÍAS</b>	
<b>INSTALACIÓN</b>	Ascó II.
<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN</b>	22.01.2020
<b>MOTIVO POR EL QUE SE NOTIFICA</b>	Inoperabilidad del canal de nivel de rango estrecho post-accidente del sumidero de contención B.
<b>ESTADO DE LA PLANTA</b>	Operación a potencia estable.
<b>EFFECTOS RADIOLÓGICOS</b>	Sin efectos.
<b>MEDIDAS ADOPTADAS</b>	Se subsanó el error y se calibró el transmisor, tomando las medidas para evitar la repetición del mismo.
<b>ESCALA INES</b>	0
<p>Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información disponible, de acuerdo a la <a href="#">INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014</a>, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares</p>	