

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	Central Nuclear de Trillo
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	12/054/2021 14:30 h. PM
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	INOPERABILIDAD AMBOS TRENES REFRIG. EMERG. PISCINA COMBUSTIBLE GASTADO. Ha estado garantizada la refrigeración de la piscina de combustible gastado.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Planta al 100% de potencia y ya recuperado uno de los trenes de refrigeración de la piscina de combust gastado.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Recuperación de uno de los trenes de refrigeración Piscina combustible gastado
SITUACIÓN ACTUAL	Planta al 100% de potencia
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.