

ISN 24H

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia)

12 de mayo de 2021

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, que ayer, mientras estaba realizando la prueba mensual de operabilidad del generador diésel de emergencia de la división III requerida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la instalación, desconectó de manera ordenada dicho generador por presentar una pequeña fuga de gases.

Tras identificar el origen del problema, el titular ha procedido a ajustar la válvula de escape de gases y a comprobar la ausencia de los mismos, realizando posteriormente la prueba de operabilidad de manera satisfactoria.

En el momento de la notificación la planta se encontraba operando en condiciones nominales.

El suceso no ha tenido impacto ni en los trabajadores, ni en el público ni el medio ambiente.

Con la información disponible hasta el momento, el incidente se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares \(INES\)](#).