

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)

INSTALACIÓN	CN Ascó 1
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	24/11/2021 21:57 h.
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Accidente laboral que causa el fallecimiento de un trabajador por inhalación de dióxido de carbono
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Planta estable en condición de Espera Caliente
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Las medidas requeridas por Servicio Médico y Prevención
SITUACIÓN ACTUAL	24/11/2021 22:20 Planta estable en condición de Espera Caliente
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.