

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	Central Nuclear de Vandellos II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	18/08/2021 14:30 h. PM
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	DURANTE LA PRUEBA DE VIGILANCIA DE INSTRUMENTACIÓN DEL PANEL PARADA REMOTA SE IDENTIFICÓ UN CANAL DE PRESIÓN DEL GENERADOR DE VAPOR, EN ESTADO INOPERABLE, SUPERANDO EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL MISMO.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	La planta se encuentra al 100%
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Recuperada operabilidad canal de presión GV en panel parada remota
SITUACIÓN ACTUAL	La planta se encuentra al 100%
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.