

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	Central Nuclear de Cofrentes
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	13/05/2021 07:20 h. AM
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Activación de detector de protección contra incendios en cubículo de alimentación a válvula E51F078, perteneciente al sistema E51 (sistema de enfriamiento aislado). Se verifica que el contactor de cierre de la válvula se encuentra ligeramente ennegrecido. No ha sido necesario uso de medios de extinción alguno
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Planta en Condición de Operación 1, operando a potencia
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	No han sido necesarias medidas adicionales
SITUACIÓN ACTUAL	Planta en Condición de Operación 1, operando a potencia
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.