

ISN 24H

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona)

24 de junio de 2021

El titular de la central nuclear de Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ayer se produjo una señal de alto nivel en uno de los generadores de vapor, durante las maniobras de rodaje de la turbina principal para el arranque y la posterior sincronización a la red de la central, tras finalizar su parada para recarga.

Dicha señal provocó la parada automática tanto de la turbina como de las bombas de agua de alimentación principal en servicio lo que, a su vez, generó el arranque de las bombas de agua de alimentación auxiliar.

El suceso no ha tenido impacto alguno en los miembros del público ni a los trabajadores y tampoco ha supuesto ninguna liberación de actividad al medio ambiente.

Con la información disponible hasta el momento el suceso se clasifica como nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).