

Actividades destacadas de la central nuclear José Cabrera - 2020

La ejecución del desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera se encuentra en curso a cargo de Enresa, de acuerdo con la autorización concedida por Orden Ministerial ITC/204/2010 de 1 de febrero de 2010, que recoge los límites y las condiciones de seguridad nuclear y de protección radiológica a los que debe ajustarse la ejecución de dicha actividad, junto con las instrucciones técnicas complementarias remitidas por el CSN.

1. ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES

El CSN continuó en 2020 con las tareas de supervisión y control e inspección de la instalación, sin haber detectado incidentes o anomalías significativas. Cabe destacar que, con motivo de la pandemia COVID-19, Enresa redujo su actividad a lo esencial para garantizar la seguridad entre el 18 de marzo y el 11 de mayo. El 1 de junio se recuperó el funcionamiento normal de la instalación, después de un programa de relanzamiento de las obras en cuatro fases. A 31 de diciembre de 2020 se estima que las actividades del Plan de desmantelamiento y clausura establecido se han ejecutado aproximadamente al 95%.

En 2020 se pueden destacar las siguientes actividades:

- Desclasificación de paramentos en el recinto de contención, edificio auxiliar, almacenes de residuos 1 y 2, edificio de administración (zona de la antigua lavandería y laboratorio) y grandes piezas, en curso a 31 de diciembre.
- Excavación de suelos contaminados en distintas zonas del emplazamiento y envío a la planta de lavado de suelos, actividades que se desarrollaron hasta el mes de junio.
- Demoliciones y rellenos en el edificio de contención, almacén 1, edificio de administración y edificio eléctrico, en curso a 31 de diciembre.
- Trabajos de desmantelamiento del almacén 2, que concluyeron en octubre.
- Sondeos y testigos complementarios para completar la caracterización de zonas tras analizar en el laboratorio las muestras extraídas durante el mes de septiembre.
- Adecuación del antiguo almacén de repuestos como almacén de materiales desclasificables y pruebas oficiales de puesta en marcha realizadas en junio.
- El 29 de octubre se llevó a cabo el simulacro anual de emergencia, conforme a lo establecido en el Plan de Emergencia Interior.

2. AUTORIZACIONES/LICENCIAMIENTO

En 2020 el CSN informó las 2 solicitudes que se recogen en la tabla a continuación:

Autorizaciones otorgadas en 2020. Central nuclear José Cabrera

FECHA PLENO CSN	SOLICITUD	FECHA RESOLUCIÓN
02/09/2020	Apreciación favorable del informe de resultados de las pruebas del nuevo almacén de material desclasificable denominado «Antiguo almacén de repuestos» de la central nuclear José Cabrera en fase de desmantelamiento.	---
02/09/2020	Instalación de una planta fotovoltaica en el término municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara) por Naturgy con afección en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear José Cabrera en fase de desmantelamiento: - Informe a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. - Copia al Ayuntamiento de Almonacid de Zorita - Copia al Miterd. - Escrito a Enresa solicitando las medidas de vigilancia aplicables. - Escritos a las Comunidades Autónomas sobre el deber de informar al CSN respecto a la concesión de autorizaciones o modificaciones significativas de instalaciones o actividades con potencial impacto sobre una instalación nuclear o radiactiva de primera categoría, conforme a lo establecido en el artículo 3bis del <i>Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas</i>.	---

3. INSPECCIONES

En 2020 se realizaron un total de 7 inspecciones, 4 de ellas programadas y 3 no programadas, sobre las áreas temáticas siguientes:

- Seguimiento general de actividades a la instalación.
- Gestión de residuos de baja y media actividad.
- Organización y prácticas del área de medidas radiológicas.

- Expediciones de residuos radiactivos (dos inspecciones).
- Formación.
- Inspección a la instalación fuera de jornada laboral.

4. APERCIBIMIENTOS Y SANCIONES

En 2020 no se han producido apercibimientos ni sanciones.