

ISN 24H

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia)

18 de febrero de 2022

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia), ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la identificación de una discrepancia entre un valor establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la central y la configuración actual del bastidor correspondiente al contenedor HI-STAR 150 para el almacenamiento de combustible nuclear gastado.

La discrepancia consiste en la existencia de zonas puntuales del bastidor del contenedor con un espesor inferior al contemplado en las ETF. El contenedor HI-STAR ha cumplido en todo momento y cumple con todas sus funciones de seguridad. Por tanto, la discrepancia identificada motivo de la notificación tiene carácter formal.

En el momento de la notificación la planta se encontraba al 100% de potencia.

El suceso no ha tenido impacto en las personas ni en el medioambiente y se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).