CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Reseña informativa

Información sobre la central nuclear Cofrentes – INES 0

3 de noviembre de 2022

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, un suceso sin impacto para las personas ni el medio ambiente, que no ha afectado a la operación de la planta que, en el momento del suceso, se encontraba al 100 % de potencia. La notificación se debe a que los discos de ruptura E51D001/2, que se encuentran en la línea de descarga de vapor de la turbina del Sistema de Refrigeración del Núcleo Aislado (RCIC), no han sido sustituidos con la periodicidad requerida por el código ASME OM.

En los requisitos ISTC-5250 e I-1360 del citado Código ASME, se indica que los discos tienen que ser sustituidos al menos cada cinco años y el titular ha identificado que dicho requisito no ha sido incorporado a su Manual de Inspección en Servicio (MISICO), motivo por el cual no han sido sustituidos desde su instalación.

Debido a ello, el titular ha declarado el RCIC inoperable de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (Condición Límite de Operación-CLO 3.5.3). Siempre que se mantenga operable el sistema de inyección de seguridad de alta presión (HPCS, por sus siglas en inglés), el titular dispone de un plazo de catorce días para devolver el RCIC a la condición de operable.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Reseña informativa

Consulta aquí el glosario de términos técnicos

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es