CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Reseña informativa

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia) – INES 0

19 de julio de 2022

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, que el pasado 8 de julio, tras la realización de las pruebas de operabilidad del sistema de reserva de tratamiento de gases, observó oscilaciones de presión en el edificio de combustible que superaron los valores recogidos en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la planta.

Las oscilaciones en la presión del edificio de combustible se produjeron al finalizar la prueba del sistema de reserva de tratamiento de gases y toma de control de presión por el sistema de ventilación normal del mismo edificio, momento en el que se salió del rango de presión requerido en las ETF.

El titular hizo las comprobaciones pertinentes sobre el estado de los ventiladores y del sistema de reserva de tratamiento de gases, concluyendo que funcionan correctamente.

En el momento de la notificación la planta se encontraba al 100% de potencia.

El suceso no ha tenido impacto en las personas ni el medioambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Reseña informativa

Consulta aquí el glosario de términos técnicos

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es