

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
5	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ENCE ENERGÍA, SLU Localidad: HUELVA IRA-3454 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3454/22 Fecha Solicitud: 17-10-2019	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Dos equipos provisto cada uno de ellos, de una fuente radiactiva encapsulada.	Los equipos VEGA se utilizarán para control de procesos (caudal de biomasa). De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
6	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO, SL Localidad: ZIGOITIA (Araba/Álava). IRA-1895 Referencia informe técnico: CSN-PV/IEV/MO-3/IRA-1895/22 Fecha Solicitud: 12-01-2022	Autorización de modificación por: <ul style="list-style-type: none">- Incorporación de un recinto de almacenamiento de fuentes radiactivas.	Las fuentes radiactivas se utilizan para control de procesos (medida de nivel de llenado de latas). El nuevo recinto será un lugar de almacenamiento de las fuentes radiactivas cuando haya que retirarlas de la línea para realizar mantenimiento. Evaluado por Gobierno Vasco.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: TECNOSERVEI SINERGIA, SL</p> <p>Localidad: POLINYÀ DEL VALLÉS (Barcelona)</p> <p>OAR-0094</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/OAR-0094/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 16-06-2021</p>	<p>Solicita modificación de la autorización para comercialización y asistencia técnica para añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - los equipos generadores de rayos X incluidos en la aprobación de tipo de aparato radiactivo de referencia NHM-X349 (HM-0388) 	<p>Los equipos son de la marca de la marca Sparc Systems y se utilizan para la inspección automática de productos.</p> <p>Tecnoservei Sinergia SLU importará el equipo desde el país de origen (UK) y dispone de un acuerdo con el fabricante SPARC SYSTEM Ltd para la comercialización y asistencia técnica de los equipos en España, firmado el 5 de marzo de 2021.</p>

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
8	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre : VERITEK IBERIA SL Localidad: MADRID ERX/M-0155 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/M-0155/21 Fecha Solicitud: 17-06-2021	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico. - Realizará la actividad de asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico general fijo y móvil, intervencionista, mamográfico, quirúrgico, con telemando y por tomografía computarizada de la firma SIEMENS.	SIEMENS HEALTHCARE SL ha acreditado el apoyo técnico y documental a la entidad solicitante VERITEK mediante un acuerdo firmado por representantes de ambas entidades el 1 de julio de 2021.