ISN 24H

Información sobre la central nuclear Trillo (Guadalajara)

18 de febrero de 2022

El titular de la central nuclear Trillo (Guadalajara) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que durante el proceso de revisión de la autorización de los contenedores DPT utilizados para el almacenamiento y transporte del combustible gastado, se ha detectado que en 2014 se cargaron tres elementos combustibles de demostración en los contenedores 25 y 26 con vaina de Zirlo cuando el material debía ser Zircaloy-4 (aleación de circonio).

Esta configuración de carga no tiene ni ha tenido ningún impacto en la seguridad del almacenamiento de combustible gastado en los contenedores DPT.

En el momento de la notificación la planta se encontraba al 100% de potencia.

El suceso no ha tenido impacto en las personas ni en el medioambiente y se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66