

Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona) – INES 0

13 de noviembre de 2022

El titular de la central nuclear Ascó II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en la madrugada del pasado sábado, se produjo el arranque de los dos generadores diésel debido a alteraciones en el parque eléctrico exterior ocasionadas por una fuerte tormenta en la zona.

El suceso no ha tenido impacto en la instalación, las personas ni el medioambiente y es aplicable a ambas unidades de la central.

La central se mantuvo en todo momento en modo 1, es decir, en funcionamiento a potencia.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD





INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es