CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nota informativa

Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres) – INES 0

15 de julio de 2022

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, la declaración de un incendio forestal en las proximidades de la instalación (a menos de cinco kilómetros de la zona del embalse de Arrocampo).

El incendio, que comenzó ayer en la zona de Casas de Miravete y el Parque Nacional de Monfragüe, se encuentra al otro lado del rio Tajo y del embalse, y no ha afectado al emplazamiento de las dos unidades (Almaraz I y Almaraz II). Ambas se encuentran operando al 100% de potencia.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente,

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 (fuera de escala) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

*Consulta aquí el glosario de términos

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nota informativa

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Consejo de Seguridad Nuclear
C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 346 02 00
www.csn.es
prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	**Central nuclear de Almaraz I**
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	**15/07/2022** **08:10 horas (AM)**
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	**Incendio forestal en las proximidades de las instalaciones de la CN (<5km).**
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	**Las dos unidades en operación normal al 100%.**
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	**Comunicación permanente con el centro de coordinación del incendio. INFOEX** **Vigilancia continua de las zonas próximas al incendio.** **No está previsto tomar medidas adicionales.**
SITUACIÓN ACTUAL	**Las dos unidades en operación normal al 100%.**
ACTUACIÓN DEL CSN	**EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).**
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	