

Información sobre la central nuclear Almaraz II (Cáceres) – INES 0

15 de julio de 2022

El titular de la central nuclear Almaraz II (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, la declaración de un incendio forestal en las proximidades de la instalación (a menos de cinco kilómetros de la zona del embalse de Arrocampo).

El incendio, que comenzó ayer en la zona de Casas de Miravete y el Parque Nacional de Monfragüe, se encuentra al otro lado del río Tajo y del embalse, y no ha afectado al emplazamiento de las dos unidades (Almaraz I y Almaraz II). Ambas se encuentran operando al 100% de potencia.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente,

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 (fuera de escala) en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

*Consulta [aquí](#) el glosario de términos

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD





INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	Central Nuclear de Almaraz II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	15/07/2022 15:45 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Incendio forestal en las proximidades de las instalaciones de la CN (<5km).
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Las dos unidades en operación normal al 100%
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Comunicación permanente con el centro de coordinación del incendio. INFOEX Vigilancia continua de las zonas próximas al incendio. No está previsto tomar medidas adicionales
SITUACIÓN ACTUAL	Las dos unidades en operación normal al 100%
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	