

CSN/C/DSN/ALO/23/42  
Nº EXP.: ALO/SOLIC/2022/233

CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ/TRILLO, A.I.E.  
Avenida de Manoteras, 46-Bis  
Edificio Delta Nova 6 - Planta 5ª  
28050-MADRID



**ASUNTO: CN ALMARAZ. INFORME FAVORABLE SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE DEL COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE MEJORA RPS/CNA/FS06/PDM/003 EN LA CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ**

Muy Sr. mío:

El Pleno del Consejo, en su reunión del 22 de noviembre de 2023, ha informado favorablemente la solicitud de autorización del cumplimiento equivalente del compromiso de implantación de la posibilidad de mejora RPS/CNA/FS06/PDM/003 en la central nuclear Almaraz, a través de las modificaciones realizadas en los niveles en el depósito de agua de recarga para acciones manuales en los procedimientos POE-1/2-ES-01.03.

Como resultado de la revisión efectuada, y en relación con el árbol de sucesos del LOCA pequeño del APS se considera conveniente que, en el próximo informe de ciclo (IC29) previsto para febrero 2024, lleve a cabo una modelación detallada del impacto en el riesgo de los ciclados de los componentes del sistema de rociado de la contención, con el fin de verificar que dicho impacto no es significativo. Este aspecto se verificará por parte del CSN en el marco de las inspecciones del PBI al mantenimiento del APS.

Atentamente,

*Firmado electrónicamente por la Directora Técnica de Seguridad Nuclear  
M.ª Teresa Vázquez Mateos*

C.c.: SCN, STN, OFHF, AAPS, CINU, JPALM